



KSYJ/JSJL-ZL 001-1 C/0

喀什易捷检验检测有限公司

检测报告

报告编号: 2025-TXS0901

样品类别: 生活饮用水

检测类别: 委托检测

送/受检单位: 塔什库尔干县供排水公司

取样地点: 塔什库尔干塔吉克自治县
供排水有限责任公司供水厂
(水源水)

报告发送日期: 2025 年 09 月 23 日

喀什易捷检验检测有限公司

检 测 报 告



KSYJ/JSJL-ZL 001-2 C/0

委托单位	塔什库尔干县供排水公司		
检测类别	委托检测	采样日期	2025. 09. 08
样品数量	1个	检测日期	2025. 09. 08~09. 22
样品编号	2025-TXS0901	送样人员	阿米尔
检测项目	1. 总大肠菌群菌2. 大肠埃希氏菌 3. 落总数 4. 砷 5. 镉 6. 铬（六价）7. 铅 8. 汞 9. 氰化物10. 氟化物 11. 硝酸盐 12. 三氯甲烷 13. 一氯二溴甲烷14. 二氯一溴甲烷 15. 三溴甲烷16. 三卤甲烷 17. 二氯乙酸18. 三氯乙酸19. 亚氯酸盐20. 氯酸盐 21. 色度22. 浑浊度 23. 臭和味24. 肉眼可见物25. pH值 26. 铝27. 铁28. 锰29. 铜30. 锌 31. 氯化物32. 硫酸盐33. 溶解性总固体34. 总硬度35. 高锰酸盐指数 36. 氨 37. 总α放射性38. 总β放射性39. 二氧化氯		
主要检测设备	可见分光光度计 722型、722S型、V-1100DB型		酸度计/PHS-3E型
	电热恒温培养箱/DHP-420S型		便携式浊度仪/2100Q型
	电子天平 YP10002型、BSA224S型		原子荧光光度计/AF-7500型
	紫外分光光度计/UV759型		气相色谱仪/GC-QP2014CAFse型
	a, β低本底测量仪/FYFS-400X型		原子吸收分光光度计/AA-7003型
	隔水式恒温培养箱/GH-500BC型		电热恒温鼓风干燥箱/101-2ES型
	电热恒温水浴锅/DZKW-S-4、6、8型		离子色谱仪/ICS-1100
	气相色谱质谱仪/GCMS-QP2010PLUS		离子计/PXSJ-216F
结果评价	根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，所检测的浑浊度、臭和味肉眼可见物超标，其余项目均符合标准。		

制表： 陈俊

审核：

陈俊

批准（授权签字人）：

阿米尔

采样地点：塔什库尔干塔吉克自治县供排水有限责任公司供水厂（水源水）

样品名称		水源水	样品状态	无色透明液体
样品类别		生活饮用水	样品编号	2025-TXS0901
判定依据		《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022		
检 测 结 果				
序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T5750.12-2023) 中的 5.1 多管发酵法
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T5750.12-2023) 中的 7.1 多管发酵法
3	菌落总数 (CFU/ml)	23	≤100	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T5750.12-2023) 中的 4.1 平皿计数
4	砷(mg/L)	<0.001	≤0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023) 中的 9.1 氢化物原子荧
5	镉(mg/L)	<0.0005	≤0.005	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023) 中的 12.1 无火焰原子吸收分光光度法
6	铬（六价） mg/L	<0.004	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023) 中的 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
7	铅(mg/L)	<0.0025	≤0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023) 中的 14.1 无火焰原子吸收分光光度
8	汞(mg/L)	<0.0001	≤0.001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023) 中的 11.1 原子荧光法
9	氰化物(mg/L)	<0.002	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2023) 中的 7.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法
10	氟化物(mg/L)	0.4	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2023) 中的 6.1 氟化物离子选择电极法
11	硝酸盐（以N计） (mg/L)	0.69	≤10	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2023) 中的 8.3 离子色谱法
12	三氯甲烷(mg/L)	<0.000120	≤0.06	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023) 中的 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法
13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	<0.000251	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023) 中的 7.1 吹扫捕集气相色谱质谱法
14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	<0.000290	≤0.06	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023) 中的 6.1吹扫捕集气相色谱质谱法

喀什易捷检验检测有限公司

检测报告(续页)

KSYJ/JSJL-ZL 001-3 C/0

采样地点: 塔什库尔干塔吉克自治县供排水有限责任公司供水厂(水源水)

样品名称		水源水	样品状态	无色透明液体
样品类别		生活饮用水	样品编号	2025-TXS0901
判定依据		《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022		
检 测 结 果				
序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法
15	三溴甲烷（mg/L）	<0.000251	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	<0.000912mg\L） （各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和为<0.01）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 4.2、7.1、 6.1、5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法
17	二氯乙酸（mg/L）	<0.002	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 15.1液液萃取衍生气相色谱法
18	三氯乙酸（mg/L）	<0.001	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 16.1液液萃取衍生气相色谱法
19	亚氯酸盐/（mg/L）	<0.0024	≤0.7	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 21.2 离子色谱法
20	氯酸盐（mg/L）	<0.005	≤0.7	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 22.2 离子色谱法
21	色度（铂钴色度单位）度	<5	≤15	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 4.1 铂-钴标准比色法
22	浑浊度（NTU）	0.1	≤1	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 5.1 散射法-----福尔马肼标准
23	臭和味	无	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 6.1 嗅气和尝味法
24	肉眼可见物	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 7.1 直接观察法
25	pH值	7.62	不小于6.5 且不大于8.5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 8.1 玻璃电极法
26	铝（mg/L）	<0.01	≤0.2	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T5750.6-2023）中的 4.1 无火焰原子吸收分光光度法
27	铁（mg/L）	<0.05	≤0.3	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T5750.6-2023）中的 5.1火焰原子吸收分光光度法
28	锰（mg/L）	<0.05	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T5750.6-2023）中的 6.1火焰原子吸收分光光度法

喀什易捷检验检测有限公司

检测报告(续页)

KSJY/JSJL-ZL 001-3 C/0

采样地点：塔什库尔干塔吉克自治县供排水有限责任公司供水厂（水源水）

样品名称		水源水	样品状态	无色透明液体
样品类别		生活饮用水	样品编号	2025-TXS0901
判定依据		《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022		
检 测 结 果				
序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法
29	铜(mg/L)	<0.2	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》(GB/T5750.6-2023)中的 7.2 火焰原子吸收分光光度法
30	锌(mg/L)	<0.05	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》(GB/T5750.6-2023)中的 8.1火焰原子吸收分光光度法
31	氯化物(mg/L)	30.1	≤250	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》(GB/T5750.5-2023)中的 5.2 离子色谱法
32	硫酸盐(mg/L)	79.8	≤250	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》(GB/T5750.5-2023)中的 4.2 离子色谱法
33	溶解性总固体(mg/L)	226	≤1000	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T5750.4-2023)中的 11.1 称量法
34	总硬度(mg/L)	121	≤450	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T5750.4-2023)中的 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法
35	高锰酸盐指数(以O ₂ 计) (mg/L)	0.60	≤3	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》(GB/T5750.7-2023)中的 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
36	氨(以N计) / (mg/L)	0.03	≤0.5	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》(GB/T5750.5-2023)中的 11.1 纳氏试剂分光光度法
37	总 α 放射性 (Bq/L)	0.07	0.5 (指导值)	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》(GB/T5750.13-2023)中的 4.1低本底总 α 检测法
38	总 β 放射性 (Bq/L)	0.19	1 (指导值)	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》(GB/T5750.13-2023)中的 5.1低本底总 β 检测法
39	二氧化氯(mg/L)	/	出厂水余量≥0.1, 管网末梢水中余量≥0.02	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》(GB/T5750.11-2023)中的8.4 现场 N,N'-二乙基对苯二胺(DPD)法

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式两份，客户正本，副本存档。
- 3、本报告经签字盖CMA章、附页加盖检验检测专用章、骑缝章后生效。
- 4、本检测公司对客户提供的样品信息，不承担核实责任。
- 5、本检测公司接受客户送样的委托检测，检测数据和结果仅对来样负责。
- 6、本报告的检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。
- 7、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 8、如报告中有分包或非标方法所进行的检测结果，另有说明。
- 9、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本公司，逾期则按无意见处理。

单位地址：喀什市库办玉吉米力克社区3组223室

邮编：844000

电话：（0998）2581809

传真：（0998）2581809



KSJY/JSJL-ZL 001-1 C/0

喀什易捷检验检测有限公司

检测报告

报告编号: 2025-TXS0902

样品类别: 生活饮用水

检测类别: 委托检测

送/受检单位: 塔什库尔干县供排水公司

取样地点: 塔什库尔干塔吉克自治县
供排水有限责任公司供水厂
(出厂水)

报告发送日期: 2025 年 09 月 23 日

喀什易捷检验检测有限公司

检 测 报 告



KSYJ/JSJL-ZL 001-2 C/0

委托单位	塔什库尔干县供排水公司		
检测类别	委托检测	采样日期	2025. 09. 08
样品数量	1个	检测日期	2025. 09. 08~09. 22
样品编号	2025-TXS0902	送样人员	阿米尔
检测项目	1. 总大肠菌群菌2. 大肠埃希氏菌 3. 落总数 4. 砷 5. 镉 6. 铬（六价）7. 铅 8. 汞 9. 氰化物10. 氟化物 11. 硝酸盐 12. 三氯甲烷 13. 一氯二溴甲烷14. 二氯一溴甲烷 15. 三溴甲烷16. 三卤甲烷 17. 二氯乙酸18. 三氯乙酸19. 亚氯酸盐20. 氯酸盐 21. 色度22. 浑浊度 23. 臭和味24. 肉眼可见物25. pH值 26. 铝27. 铁28. 锰29. 铜30. 锌 31. 氯化物32. 硫酸盐33. 溶解性总固体34. 总硬度35. 高锰酸盐指数 36. 氨 37. 总α放射性38. 总β放射性39. 二氧化氯		
主要检测设备	可见分光光度计 722型、722S型、V-1100DB型		酸度计/PHS-3E型
	电热恒温培养箱/DHP-420S型		便携式浊度仪/2100Q型
	电子天平 YP10002型、BSA224S型		原子荧光光度计/AF-7500型
	紫外分光光度计/UV759型		气相色谱仪/GC-QP2014CAFse型
	a, β低本底测量仪/FYFS-400X型		原子吸收分光光度计/AA-7003型
	隔水式恒温培养箱/GH-500BC型		电热恒温鼓风干燥箱/101-2ES型
	电热恒温水浴锅/DZKW-S-4、6、8型		离子色谱仪/ICS-1100
	气相色谱质谱仪/GCMS-QP2010PLUS		离子计/PXSJ-216F
结果评价	根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，所检测的项目均符合标准。		

制表： 陈俊

审核：

批准（授权签字人）：

采样地点：塔什库尔干塔吉克自治县供排水有限责任公司供水厂（出厂水）

样品名称		出厂水	样品状态	无色透明液体
样品类别		生活饮用水	样品编号	2025-TXS0902
判定依据		《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022		
检 测 结 果				
序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T5750.12-2023)中的 5.1 多管发酵法
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T5750.12-2023)中的 7.1 多管发酵法
3	菌落总数 (CFU/ml)	13	≤100	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T5750.12-2023)中的 4.1 平皿计数
4	砷(mg/L)	<0.001	≤0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023)中的 9.1 氢化物原子荧
5	镉(mg/L)	<0.0005	≤0.005	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023)中的 12.1 无火焰原子吸收分光光度法
6	铬（六价） mg/L	<0.004	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023)中的 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
7	铅(mg/L)	<0.0025	≤0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023)中的 14.1 无火焰原子吸收分光光度
8	汞(mg/L)	<0.0001	≤0.001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023)中的 11.1 原子荧光法
9	氰化物(mg/L)	<0.002	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2023)中的 7.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法
10	氟化物(mg/L)	0.4	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2023)中的 6.1 氟化物离子选择电极法
11	硝酸盐（以N计） (mg/L)	0.70	≤10	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2023)中的 8.3 离子色谱法
12	三氯甲烷(mg/L)	<0.000120	≤0.06	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023)中的 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法
13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	<0.000251	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023)中的 7.1 吹扫捕集气相色谱质谱法
14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	<0.000290	≤0.06	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023)中的 6.1吹扫捕集气相色谱质谱法

喀什易捷检验检测有限公司
检测报告(续页)

KSJY/JSJL-ZL 001-3 C/0

采样地点：塔什库尔干塔吉克自治县供排水有限责任公司供水厂（出厂水）

样品名称		出厂水	样品状态	无色透明液体
样品类别		生活饮用水	样品编号	2025-TXS0902
判定依据		《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022		
检 测 结 果				
序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法
15	三溴甲烷（mg/L）	<0.000251	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	<0.000912mg\L （各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和为<0.01）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 4.2、7.1、 6.1、5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法
17	二氯乙酸（mg/L）	<0.002	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 15.1液液萃取衍生气相色谱法
18	三氯乙酸（mg/L）	<0.001	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 16.1液液萃取衍生气相色谱法
19	亚氯酸盐/（mg/L）	<0.0024	≤0.7	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 21.2 离子色谱法
20	氯酸盐（mg/L）	<0.005	≤0.7	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 22.2 离子色谱法
21	色度（铂钴色度单位）度	<5	≤15	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 4.1 铂-钴标准比色法
22	浑浊度（NTU）	0.1	≤1	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 5.1 散射法-----福尔马肼标准
23	臭和味	无	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 6.1 嗅气和尝味法
24	肉眼可见物	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 7.1 直接观察法
25	pH值	7.56	不小于6.5 且不大于8.5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 8.1 玻璃电极法
26	铝(mg/L)	<0.01	≤0.2	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T5750.6-2023）中的 4.1 无火焰原子吸收分光光度法
27	铁(mg/L)	<0.05	≤0.3	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T5750.6-2023）中的 5.1火焰原子吸收分光光度法
28	锰(mg/L)	<0.05	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T5750.6-2023）中的 6.1火焰原子吸收分光光度法

喀什易捷检验检测有限公司

检测报告(续页)

KSJY/JSJL-ZL 001-3 C/0

采样地点: 塔什库尔干塔吉克自治县供排水有限责任公司供水厂(出厂水)

样品名称		出厂水		样品状态	无色透明液体
样品类别		生活饮用水		样品编号	2025-TXS0902
判定依据		《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022			
检 测 结 果					
序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法	
29	铜 (mg/L)	<0.2	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T5750.6-2023）中的 7.2 火焰原子吸收分光光度法	
30	锌 (mg/L)	<0.05	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T5750.6-2023）中的 8.1火焰原子吸收分光光度法	
31	氯化物 (mg/L)	32.5	≤250	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》（GB/T5750.5-2023）中的 5.2 离子色谱法	
32	硫酸盐 (mg/L)	80.3	≤250	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》（GB/T5750.5-2023）中的 4.2 离子色谱法	
33	溶解性总固体 (mg/L)	228	≤1000	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 11.1 称量法	
34	总硬度 (mg/L)	123	≤450	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	
35	高锰酸盐指数（以O ₂ 计） (mg/L)	0.58	≤3	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》（GB/T5750.7-2023）中的 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	
36	氨（以N计） / (mg/L)	0.05	≤0.5	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》（GB/T5750.5-2023）中的 11.1 纳氏试剂分光光度法	
37	总 α 放射性 (Bq/L)	0.08	0.5（指导值）	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》（GB/T5750.13-2023）中的 4.1低本底总 α 检测法	
38	总 β 放射性 (Bq/L)	0.18	1（指导值）	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》（GB/T5750.13-2023）中的 5.1低本底总 β 检测法	
39	二氧化氯 (mg/L)	0.25	出厂水余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》（GB/T5750.11-2023）中的8.4 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式两份，客户正本，副本存档。
- 3、本报告经签字盖CMA章、附页加盖检验检测专用章、骑缝章后生效。
- 4、本检测公司对客户提供的样品信息，不承担核实责任。
- 5、本检测公司接受客户送样的委托检测，检测数据和结果仅对来样负责。
- 6、本报告的检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。
- 7、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 8、如报告中有分包或非标方法所进行的检测结果，另有说明。
- 9、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本公司，逾期则按无意见处理。

单位地址：喀什市库办玉吉米力克社区3组223室

邮编：844000

电话：（0998）2581809

传真：（0998）2581809



203112050004

KSJY/JSJL-ZL 001-1 C/0

喀什易捷检验检测有限公司

检测报告

报告编号：2025-TXS0903

样品类别：

生活饮用水

检测类别：

委托检测

送/受检单位：

塔什库尔干县供排水公司

取样地点：

塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇
苏白达士路015号院
(管网水)

报告发送日期：

2025 年 09 月 23 日

喀什易捷检验检测有限公司

检 测 报 告

KSJY/JSJL-ZL 001-2 C/0

委托单位	塔什库尔干县供排水公司		
检测类别	委托检测	采样日期	2025. 09. 08
样品数量	1个	检测日期	2025. 09. 08~09. 22
样品编号	2025-TXS0903	送样人员	阿米尔
检测项目	1. 总大肠菌群菌2. 大肠埃希氏菌 3. 落总数 4. 砷 5. 镉 6. 铬（六价）7. 铅 8. 汞 9. 氰化物10. 氟化物 11. 硝酸盐 12. 三氯甲烷 13. 一氯二溴甲烷14. 二氯一溴甲烷 15. 三溴甲烷16. 三卤甲烷 17. 二氯乙酸18. 三氯乙酸19. 亚氯酸盐20. 氯酸盐 21. 色度22. 浑浊度 23. 臭和味24. 肉眼可见物25. pH值 26. 铝27. 铁28. 锰29. 铜30. 锌 31. 氯化物32. 硫酸盐33. 溶解性总固体34. 总硬度35. 高锰酸盐指数 36. 氨 37. 总 α 放射性38. 总 β 放射性39. 二氧化氯		
主要检测设备	可见分光光度计 722型、722S型、V-1100DB型		酸度计/PHS-3E型
	电热恒温培养箱/DHP-420S型		便携式浊度仪/2100Q型
	电子天平 YP10002型、BSA224S型		原子荧光光度计/AF-7500型
	紫外分光光度计/UV759型		气相色谱仪/GC-QP2014CAFse型
	a, β 低本底测量仪/FYFS-400X型		原子吸收分光光度计/AA-7003型
	隔水式恒温培养箱/GH-500BC型		电热恒温鼓风干燥箱/101-2ES型
	电热恒温水浴锅/DZKW-S-4、6、8型		离子色谱仪/ICS-1100
	气相色谱质谱仪/GCMS-QP2010PLUS		离子计/PXSJ-216F
结果评价	根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，所检测的项目均符合标准。		

制表：陈俊

审核：

批准（授权签字人）：

喀什易捷检验检测有限公司

检测报告

03191C188220

KSJY/JSJL-ZL 001-3 C/0

采样地点：塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇
苏白达士路015号院（管网水）

样品名称		管网水	样品状态	无色透明液体
样品类别		生活饮用水	样品编号	2025-TXS0903
判定依据		《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022		
检 测 结 果				
序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T5750.12-2023)中的 5.1 多管发酵法
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T5750.12-2023)中的 7.1 多管发酵法
3	菌落总数 (CFU/ml)	10	≤100	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T5750.12-2023)中的 4.1 平皿计数
4	砷(mg/L)	<0.001	≤0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023)中的 9.1 氢化物原子荧
5	镉(mg/L)	<0.0005	≤0.005	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023)中的 12.1 无火焰原子吸收分光光度法
6	铬（六价） mg/L	<0.004	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023)中的 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
7	铅(mg/L)	<0.0025	≤0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023)中的 14.1 无火焰原子吸收分光光度
8	汞(mg/L)	<0.0001	≤0.001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023)中的 11.1 原子荧光法
9	氰化物(mg/L)	<0.002	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2023)中的 7.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法
10	氟化物(mg/L)	0.4	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2023)中的 6.1 氟化物离子选择电极法
11	硝酸盐（以N计） (mg/L)	0.71	≤10	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2023)中的 8.3 离子色谱法
12	三氯甲烷(mg/L)	<0.000120	≤0.06	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023)中的 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法
13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	<0.000251	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023)中的 7.1 吹扫捕集气相色谱质谱法
14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	<0.000290	≤0.06	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023)中的 6.1吹扫捕集气相色谱质谱法

喀什易捷检验检测有限公司

检测报告(续页)

KSYJ/JSJL-ZL 001-3 C/0

采样地点：塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇
苏白达士路015号院（管网水）

样品名称		管网水		样品状态	无色透明液体
样品类别		生活饮用水		样品编号	2025-TXS0903
判定依据		《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022			
检 测 结 果					
序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法	
15	三溴甲烷（mg/L）	<0.000251	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	<0.000912mg\L） （各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和为<0.01）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 4.2、7.1、 6.1、5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
17	二氯乙酸（mg/L）	<0.002	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 15.1液液萃取衍生气相色谱法	
18	三氯乙酸（mg/L）	<0.001	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 16.1液液萃取衍生气相色谱法	
19	亚氯酸盐/（mg/L）	<0.0024	≤0.7	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 21.2 离子色谱法	
20	氯酸盐（mg/L）	<0.005	≤0.7	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 22.2 离子色谱法	
21	色度（铂钴色度单位）度	<5	≤15	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 4.1 铂-钴标准比色法	
22	浑浊度（NTU）	0.1	≤1	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 5.1 散射法——福尔马肼标准	
23	臭和味	无	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 6.1 嗅气和尝味法	
24	肉眼可见物	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 7.1 直接观察法	
25	pH值	7.54	不小于6.5 且不大于8.5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 8.1 玻璃电极法	
26	铝（mg/L）	<0.01	≤0.2	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T5750.6-2023）中的 4.1 无火焰原子吸收分光光度法	
27	铁（mg/L）	<0.05	≤0.3	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T5750.6-2023）中的 5.1火焰原子吸收分光光度法	
28	锰（mg/L）	<0.05	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T5750.6-2023）中的 6.1火焰原子吸收分光光度法	

喀什易捷检验检测有限公司

检测报告(续页)

KSJY/JSJL-ZL 001-3 C/0

采样地点: 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇
苏白达士路015号院(管网水)

样品名称		管网水		样品状态	无色透明液体
样品类别		生活饮用水		样品编号	2025-TXS0903
判定依据		《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022			
检 测 结 果					
序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法	
29	铜(mg/L)	<0.2	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》(GB/T5750.6-2023)中的 7.2 火焰原子吸收分光光度法	
30	锌(mg/L)	<0.05	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》(GB/T5750.6-2023)中的 8.1火焰原子吸收分光光度法	
31	氯化物(mg/L)	32.4	≤250	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》(GB/T5750.5-2023)中的 5.2 离子色谱法	
32	硫酸盐(mg/L)	80.2	≤250	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》(GB/T5750.5-2023)中的 4.2 离子色谱法	
33	溶解性总固体(mg/L)	227	≤1000	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T5750.4-2023)中的 11.1 称量法	
34	总硬度(mg/L)	124	≤450	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T5750.4-2023)中的 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	
35	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）(mg/L)	0.64	≤3	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》(GB/T5750.7-2023)中的 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	
36	氨（以N计）/(mg/L)	0.04	≤0.5	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》(GB/T5750.5-2023)中的 11.1 纳氏试剂分光光度法	
37	总α放射性（Bq/L）	0.08	0.5（指导值）	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》(GB/T5750.13-2023)中的 4.1低本底总α检测法	
38	总β放射性（Bq/L）	0.19	1（指导值）	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》(GB/T5750.13-2023)中的 5.1低本底总β检测法	
39	二氧化氯(mg/L)	0.08	出厂水余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》(GB/T5750.11-2023)中的8.4 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式两份，客户正本，副本存档。
- 3、本报告经签字盖CMA章、附页加盖检验检测专用章、骑缝章后生效。
- 4、本检测公司对客户提供的样品信息，不承担核实责任。
- 5、本检测公司接受客户送样的委托检测，检测数据和结果仅对来样负责。
- 6、本报告的检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。
- 7、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 8、如报告中有分包或非标方法所进行的检测结果，另有说明。
- 9、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本公司，逾期则按无意见处理。

单位地址：喀什市库办玉吉米力克社区3组223室

邮编：844000

电话：（0998）2581809

传真：（0998）2581809



KSJY/JSJL-ZL 001-1 C/0

喀什易捷检验检测有限公司

检测报告

报告编号: 2025-TXS0904



样品类别: 生活饮用水

检测类别: 委托检测

送/受检单位: 塔什库尔干县供排水公司

取样地点: 塔什库尔干塔吉克自治县政务大厅
(末梢水)

报告发送日期: 2025 年 09 月 23 日

喀什易捷检验检测有限公司

检 测 报 告

KSYJ/JSJL-ZL 001-2 C/0

委托单位	喀什库尔干县供排水公司		
检测类别	委托检测	采样日期	2025. 09. 08
样品数量	1个	检测日期	2025. 09. 08~09. 22
样品编号	2025-TXS0904	送样人员	阿米尔
检测项目	1. 总大肠菌群菌2. 大肠埃希氏菌 3. 落总数 4. 砷 5. 镉 6. 铬（六价）7. 铅 8. 汞 9. 氰化物10. 氟化物 11. 硝酸盐 12. 三氯甲烷 13. 一氯二溴甲烷14. 二氯一溴甲烷 15. 三溴甲烷16. 三卤甲烷 17. 二氯乙酸18. 三氯乙酸19. 亚氯酸盐20. 氯酸盐 21. 色度22. 浑浊度 23. 臭和味24. 肉眼可见物25. pH值 26. 铝27. 铁28. 锰29. 铜30. 锌 31. 氯化物32. 硫酸盐33. 溶解性总固体34. 总硬度35. 高锰酸盐指数 36. 氨 37. 总 α 放射性38. 总 β 放射性39. 二氧化氯		
主要检测设备	可见分光光度计 722型、722S型、V-1100DB型	酸度计/PHS-3E型	
	电热恒温培养箱/DHP-420S型	便携式浊度仪/2100Q型	
	电子天平 YP10002型、BSA224S型	原子荧光光度计/AF-7500型	
	紫外分光光度计/UV759型	气相色谱仪/GC-QP2014CAFse型	
	α , β 低本底测量仪/FYFS-400X型	原子吸收分光光度计/AA-7003型	
	隔水式恒温培养箱/GH-500BC型	电热恒温鼓风干燥箱/101-2ES型	
	电热恒温水浴锅/DZKW-S-4、6、8型	离子色谱仪/ICS-1100	
	气相色谱质谱仪/GCMS-QP2010PLUS	离子计/PXSJ-216F	
结果评价	根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，所检测的项目均符合标准。		

制表：陈俊

审核：

批准（授权签字人）：

采样地点：塔什库尔干塔吉克自治县政务大厅（末梢水）

样品名称		末梢水	样品状态	无色透明液体
样品类别		生活饮用水	样品编号	2025-TXS0904
判定依据		《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022		
检 测 结 果				
序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T5750.12-2023)中的 5.1 多管发酵法
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T5750.12-2023)中的 7.1 多管发酵法
3	菌落总数 (CFU/ml)	15	≤100	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T5750.12-2023)中的 4.1 平皿计数
4	砷(mg/L)	<0.001	≤0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023)中的 9.1 氢化物原子荧
5	镉(mg/L)	<0.0005	≤0.005	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023)中的 12.1 无火焰原子吸收分光光度法
6	铬（六价） mg/L	<0.004	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023)中的 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
7	铅(mg/L)	<0.0025	≤0.01	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023)中的 14.1 无火焰原子吸收分光光度
8	汞(mg/L)	<0.0001	≤0.001	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 (GB/T5750.6-2023)中的 11.1 原子荧光法
9	氰化物(mg/L)	<0.002	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2023)中的 7.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法
10	氟化物(mg/L)	0.4	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2023)中的 6.1 氟化物离子选择电极法
11	硝酸盐（以N计） (mg/L)	0.68	≤10	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2023)中的 8.3 离子色谱法
12	三氯甲烷(mg/L)	<0.000120	≤0.06	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023)中的 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法
13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	<0.000251	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023)中的 7.1 吹扫捕集气相色谱质谱法
14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	<0.000290	≤0.06	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 (GB/T 5750.10-2023)中的 6.1吹扫捕集气相色谱质谱法

喀什易捷检验检测有限公司

检测报告(续页)

KSJY/JSJL-ZL 001-3 C/0

采样地点: 塔什库尔干塔吉克自治县政务大厅 (末梢水)

样品名称		末梢水		样品状态	无色透明液体
样品类别		生活饮用水		样品编号	2025-TXS0904
判定依据		《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022			
检 测 结 果					
序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法	
15	三溴甲烷（mg/L）	<0.000251	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	<0.000912mg/L） （各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和为<0.01）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 4.2、7.1、 6.1、5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
17	二氯乙酸（mg/L）	<0.002	≤0.05	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 15.1液液萃取衍生气相色谱法	
18	三氯乙酸（mg/L）	<0.001	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 16.1液液萃取衍生气相色谱法	
19	亚氯酸盐/（mg/L）	<0.0024	≤0.7	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 21.2 离子色谱法	
20	氯酸盐（mg/L）	<0.005	≤0.7	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》（GB/T 5750.10-2023）中的 22.2 离子色谱法	
21	色度（铂钴色度单位）度	<5	≤15	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 4.1 铂-钴标准比色法	
22	浑浊度（NTU）	0.1	≤1	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 5.1 散射法-----福尔马肼标准	
23	臭和味	无	无异臭、异味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 6.1 嗅气和尝味法	
24	肉眼可见物	无	无	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 7.1 直接观察法	
25	pH值	7.58	不小于6.5 且不大于8.5	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）中的 8.1 玻璃电极法	
26	铝（mg/L）	<0.01	≤0.2	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T5750.6-2023）中的 4.1 无火焰原子吸收分光光度法	
27	铁（mg/L）	<0.05	≤0.3	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T5750.6-2023）中的 5.1火焰原子吸收分光光度法	
28	锰（mg/L）	<0.05	≤0.1	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T5750.6-2023）中的 6.1火焰原子吸收分光光度法	

喀什易捷检验检测有限公司

检测报告(续页)

KSYJ/JSJL-ZL 001-3 C/0

采样地点：塔什库尔干塔吉克自治县政务大厅（末梢水）

样品名称		末梢水		样品状态	无色透明液体
样品类别		生活饮用水		样品编号	2025-TXS0904
判定依据		《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022			
检 测 结 果					
序号	检测项目	检测值	标准限值	检测方法	
29	铜(mg/L)	<0.2	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》(GB/T5750.6-2023)中的 7.2 火焰原子吸收分光光度法	
30	锌(mg/L)	<0.05	≤1.0	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》(GB/T5750.6-2023)中的 8.1火焰原子吸收分光光度法	
31	氯化物(mg/L)	30.5	≤250	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》(GB/T5750.5-2023)中的 5.2 离子色谱法	
32	硫酸盐(mg/L)	79.7	≤250	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》(GB/T5750.5-2023)中的 4.2 离子色谱法	
33	溶解性总固体(mg/L)	229	≤1000	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T5750.4-2023)中的 11.1 称量法	
34	总硬度(mg/L)	123	≤450	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》(GB/T5750.4-2023)中的 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	
35	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	0.60	≤3	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》(GB/T5750.7-2023)中的 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	
36	氨(以N计)/(mg/L)	0.03	≤0.5	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》(GB/T5750.5-2023)中的 11.1 纳氏试剂分光光度法	
37	总α放射性(Bq/L)	0.09	0.5(指导值)	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》(GB/T5750.13-2023)中的 4.1低本底总α检测法	
38	总β放射性(Bq/L)	0.18	1(指导值)	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》(GB/T5750.13-2023)中的 5.1低本底总β检测法	
39	二氧化氯(mg/L)	0.06	出厂水余量≥0.1,管网末梢水中余量≥0.02	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》(GB/T5750.11-2023)中的8.4 现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法	

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式两份，客户正本，副本存档。
- 3、本报告经签字盖CMA章、附页加盖检验检测专用章、骑缝章后生效。
- 4、本检测公司对客户提供的样品信息，不承担核实责任。
- 5、本检测公司接受客户送样的委托检测，检测数据和结果仅对来样负责。
- 6、本报告的检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。
- 7、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 8、如报告中有分包或非标方法所进行的检测结果，另有说明。
- 9、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本公司，逾期则按无意见处理。

单位地址：喀什市库办玉吉米力克社区3组223室

邮编：844000

电话：（0998）2581809

传真：（0998）2581809